

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00025/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КАТВУЛ".

Адрес: 117556, РОССИЯ, город Москва, Чонгарский бульвар, дом 1, корпус 2, пом.61, эт 1, оф. 3А.

ОГРН: 1097746033770. Телефон +7(495)150-90-42.

№ 0024917

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КАТВУЛ".

Адрес: 117556, РОССИЯ, город Москва, Чонгарский бульвар, дом 1, корпус 2, пом.61, эт 1, оф. 3А.

ОГРН: 1097746033770. Телефон +7(495)150-90-42.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплошумоизоляционные торговой марки

«CUTWOOL» из минеральной базальтовой ваты:

цилиндры простые и ламельные, элементы фасонные,

угловые и декоративные, плиты клиновидные и

ламельные, ламели, маты прошивные и ламельные, вата

насыпная минеральная (с покрытием и без покрытия;

плотность минеральной ваты 35÷225 кг/м²), выпускаемые

по ТУ 5762-002-89646568-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 6191/РС, № 6192/РС, № 6193/РС, № 6194/РС, № 6195/РС, № 6196/РС, №

6197/РС, № 6198/РС, № 6199/РС от 17.01.2019 г. Независимой испытательной лаборатории

пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.01899 от 28.11.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2019

по 17.01.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Е.К. Савельева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Литвинов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ37.В.00025/19

(обязательная сертификация)

№ 0008358

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Для изделий без покрытия и с покрытием: сеткой металлической, алюминиевой фольгой, стеклотканью, алюминизированным покрытием Protect, полимерцементным покрытием HARD - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Для изделий с покрытием фольгой алюминиевой армированной стеклосеткой с полиэтиленовым покрытием – класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Е.К. Савельева
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Литвинов
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ